

Отчет

по выполнению предписания от 04.12.2023 территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе.

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение № 1

№ п/п	Наименование мероприятий	Отчет о выполнении на 22.12.2023
1	2	3
1.	На 1 этаже туалетная комната для мальчиков оборудована туалетными кабинками без дверей, в туалетной кабине нет мусорного ведра, держателя для туалетной бумаги, отсутствуют сиденья на унитазах, что не соответствует п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», <i>Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками. Туалетные кабинки оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах.</i>	Выполнено
2.	Имеются дефекты потолка, стен, сколы плитки в туалетной комнате для мальчиков, тем самым не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». <i>п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражения грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть выполнены из влагостойких материалов.</i>	Не выполнено (письмо направлено ДЭАЗиС)
3.	На 1 этаже в туалетной комнате для девочек туалетные кабинки не оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, что не соответствует п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», <i>»,»,», Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками. Туалетные кабинки оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах.</i>	Выполнено
4.	На 1 этаже возле туалетной комнаты для девочек имеются дефекты и повреждения пола , что не соответствует п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». <i>П.2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из влагостойких материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.</i>	Не выполнено (письмо направлено ДЭАЗиС)
5.	Кабинет №117-имеется дефект стен, что не соответствует п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». <i>п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражения грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть выполнены из влагостойких материалов.</i>	Не выполнено (письмо направлено ДЭАЗиС)
6.	Кабинет «119-имеются дефекты парт и стульев, что не соответствует п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к	Не выполнено

	<p>организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». П.2.4.3. Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом.... Покрытые столы и стулья должны не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.</p>	<p>(Средства на приобретение мебели запланировано на II квартал 2024г)</p>
7.	<p>Кабинет начальных классов №103- имеет дефект обоев, что не соответствует п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны влагостойкими.</p>	<p>Не выполнено (письмо направлено ДЭАЗиС)</p>
8.	<p>Кабинет начальных классов №203- отсутствует оборудование по обеззараживанию воздуха, тем самым нарушен п.2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п.2.3. В организации должны проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие: регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы Организаций.</p>	<p>Выполнено</p>
9.	<p>В спортивном зале имеются повреждения (трещины и течь на стенах), что не соответствует п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны влагостойкими.</p>	<p>Не выполнено (письмо направлено ДЭАЗиС)</p>
10.	<p>В спортивном зале в раздевалке туалет для мальчиков не работает, дверь не открывается, что не соответствует п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», На каждом этаже объекта размещаются туалеты для детей и молодежи. На каждом этаже объектов организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального общего и среднего общего образования, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, хозяйствующих субъектов социального обслуживания семьи и детей с круглосуточным пребыванием, загородных стационарных детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием оборудуются туалетные комнаты для детей (молodeжи) разного пола. Площадь туалетов для детей до 3 лет должна составлять не менее 12, от 3 до 7 лет -16,0; для детей старше 7 лет – не менее 0,1 на ребенка. Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками.</p>	<p>Выполнено</p>
11.	<p>Туалетная комната для мальчиков на 3 этаже оборудована туалетными кабинками (отсутствуют сиденья на унитазах, не мусорного ведра, держателя для туалетной бумаги), что не соответствует п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.4.11.туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах.</p>	<p>Выполнено</p>
12.	<p>Имеются дефекты потолка, стен, дефект проема в туалетной комнате для мальчиков на 3 этаже, тем самым не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной</p>	<p>Не выполнено (письмо направлено ДЭАЗиС)</p>

13.	<p><i>влажность воздуха потолки должны влагостойкими.</i></p> <p>Кабинет химии №317 не оборудован вытяжным шкафом, что не соответствует п.3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». П.3.4.8. <i>Учебные кабинеты физики и химии оборудуют демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы должны иметь покрытие, устойчивое и действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола. Лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяжными шкафами.</i></p>	<p>Не выполнено (опыты с ядовитыми веществами не проводятся, при необходимости используют цифровые технологии)</p>
14.	<p>Демонстрационные столы в учебных кабинетах физики и химии не оборудованы защитными бортиками по наружному краю стола, тем самым нарушен п.3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». П.3.4.8. <i>Учебные кабинеты физики и химии оборудуют демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы должны иметь покрытие, устойчивое и действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола. Лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяжными шкафами.</i></p>	<p>Не выполнено (Средства на приобретения мебели запланировано на II квартал 2024г)</p>
15.	<p>Невозможно проследить качество ежедневных влажных уборок, так как отсутствуют маркировка (дата разведения, название), используемого дез.средств, что является нарушением п.2.3, СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п.2.11.3.СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п.2.3. <i>В Организации должны проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие: ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей. П.2.11.3.Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению.</i></p>	<p>Выполнено</p>
16.	<p>В кабинетах информатики выполнено периметральная расстановка компьютеров, т.е. рабочие места не обеспечены естественным левосторонним освещением, что не соответствует требованиям п.3.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п.3.4.12. <i>В учебных кабинетах обеспечивается боковое левостороннее естественное освещение за исключением случаев, указанных в абзаце 2 пункта 2.8.2 Правил.</i></p>	<p>Выполнено</p>
17.	<p>В кабинете информатики отсутствую жалюзи на I окне, что не соответствует требованиям п.2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.4.13. <i>Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулирующими устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, москитными сетками.</i></p>	<p>Выполнено</p>
18.	<p>Количество обучающихся в классах исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося не соответствует требованиям п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». П.3.4.14. <i>Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Комплектование классов (групп) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в зависимости от указанной в пункте 3.1.14. -1а, каб.204 - 55 м2, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей-26);</i></p>	<p>Не выполнено</p>

	<p>- 1 б, каб.1.02 – 52,2 м2, максимальное количество детей по мощности 20, количество детей-25);</p> <p>- 1 в, каб.2.03 – 55,2 м2, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей-26);</p> <p>- 1 д, каб.1.04 – 49,4 м2, максимальное количество детей по мощности 19, количество детей-25);</p> <p>- 1 ж, каб.2.06 – 54,2 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей-25);</p> <p>- 2 а, каб.2.05 – 54,6 м2, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей-27);</p> <p>- 2 б, каб.3.04 – 53,7 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей-23);</p> <p>- 2 в, каб.1.02 – 52,2 м2, максимальное количество детей по мощности 20, количество детей-28);</p> <p>- 2 г, каб.3.06 – 53,9 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей-22);</p> <p>- 2 д, каб.2.04 - 55 м2, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей -26);</p> <p>- 1 а, каб.2.04 - 55 м2, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей-26);</p> <p>- 3 а, каб.2.03 – 55,2 м2, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей-27);</p> <p>- 3 б, каб.1.04 – 49,4 м2, максимальное количество детей по мощности 19, количество детей-27);</p> <p>- 3 в, каб.2.05 – 54,6 м2, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей-26);</p> <p>- 3 г, каб.3.05 – 55,1 м2, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей-29);</p> <p>- 4 а, каб.3.06 – 53,9 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей-27);</p> <p>- 4 б, каб.3.04 – 53,7 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей-27);</p> <p>- 4 в, каб.2.06 – 54,2 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей-27);</p> <p>- 4 г, каб.3.03 – 53,6 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей-26);</p>	
19.	<p>Для учащихся 1 классов, по представленным данным расписания звонков и уроков, продолжительность урока составляет 40 минут, что противоречит требованиям п.3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685 -21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». П.3.4.16. При реализации образовательных программ должны соблюдаться следующие санитарно-эпидемиологические требования: обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе-мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый.</p>	Выполнено
20.	<p>Продолжительность перемен: для организации питания предусмотрены перемены для приема пищи после первого урока для классов 2а, 3г, 4б, 4г, для льготной категории учащихся 2,3,4,5,6,9-х классов составляет 10 минут; продолжительность перемены для приема пищи после четвертого урока для 5а-5 д, 6а,6б, для льготной категории учащихся 2,3,4,5,6-х классов составляет 15 минут, что противоречит требованиям п.3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб.6.6. СанПиН 1.2.3685-21 «21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». П.3.4.16Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.</p>	Выполнено
21.	<p>3 классы: проводится до 5 уроков в день, что соответствует п.3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Основная нагрузка приходится на вторник/четверг, за исключением 3а класса, где максимальная нагрузка приходится на среду и четверг, что не допускается п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». П.3.4.16Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг.</p>	Выполнено
22.	<p>При обеденном зале установлены 7 раковин для мытья рук, при каждой раковине имеется электрополотенце и жидкое мыло, что не соответствует п.3.4.3 СП 2.4.3648-20, «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п. 3.4.3 Для всех обучающихся должны быть созданы условия для организации питания. Количество</p>	Не выполнено