

Отчет

по выполнению предписания № 46 от 24.05.2022 территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе.

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение № 1

№ п/п	Наименование мероприятий	Отчет о выполнении на 31.08.2022
1	2	3
1.	Количество обучающихся в классах не предусмотрено исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п.3.4.14. Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Комплектование классов (групп) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в зависимости от указанной в пункте 3.1.1 Правил категории обучающихся)	Не выполнено
2.	Санитарные узлы на 1 этаже не оборудованы дверями, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Выполнено
3.	Гардероб оснащен крючками для хранения одежды. Места для хранения обуви нет, что не соответствует п.3.4.5. СП 2.4.3648-20.	Не выполнено
4.	В кабинетах информатики, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером отсутствуют источники местного освещения, что противоречит требованиям п.3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п.3.5.15. В помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбук) или планшетом, необходимо предусмотреть естественное освещение и искусственное общее и местное на рабочем столе. Источник местного освещения на рабочем месте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана).	Выполнено
5.	В библиотеке предусмотрена поверхность мебели (стулья) выполнена из материалов, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (2.4.3. Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентам. Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стульев. Покрытые столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.)	Выполнено

6.	<p>Имеются значительные дефекты пола в кабинете № 219, потолочного покрытия, стен (следы течи), в санитарных узлах первого этажа. Выявленные нарушения противоречат требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражения грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку и применению моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими).</p>	Выполнено
----	--	-----------

Директор

П.В. Воронин

Подписано электронной подписью

Сертификат:
07C17ABFAA299BA083E292F0D2A29EC569286C38
Владелец:
Воронин Павел Владимирович
Действителен: 01.02.2022 с по 01.05.2023